

Frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen tre år, oavsett vilket bränsleslag som används. I övriga fall kan, om eldning sker med *fasta bränslen*, sotning göras enligt följande:

| Frister | Anmärkning |
|---|---|
| Sotning/ rengöring 3 ggr/år Brandskyddskontroll 1 gång/3år | Konventionella pannor |
| Sotning/ rengöring 2 ggr/år Brandskyddskontroll 1 gång/3år | Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. |
| Sotning/ rengöring 1 ggr/år Brandskyddskontroll 1 gång/6år | Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet |

Om eldning sker med flytande bränslen skall sotning ske enligt följande:

| Frister | Anmärkning |
|---|--|
| Sotning/ rengöring 3 ggr/år Brandskyddskontroll 1 gång/3år | Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle |
| Sotning/ rengöring 2 ggr/år Brandskyddskontroll 1 gång/6år | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW |
| Sotning/ rengöring 1 ggr/år Brandskyddskontroll 1 gång/6år | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW |

Kökspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt följande:

| Frister | Anmärkning |
|---|--|
| Sotning/ rengöring 6 ggr/år Brandskyddskontroll 1 gång/3år | Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle |
| Sotning/ rengöring 1 ggr/år Brandskyddskontroll 1 gång/6år | Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle |

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov för uppvärmning och matlagning skall sotning utföras enligt följande:

Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning göras enligt följande.

| Frister | Anmärkning |
|--|--|
| Sotning/rengöring 1 ggr/år Brandskyddskontroll 1 gång/3år | Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. |
| Sotning/rengöring 1ggr/3år Brandskyddskontroll 1 gång/6år | Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. (mindre omfattning = trivseldning ca 500kg/1m ³ ved/år) |
| Sotning/rengöring 1ggr/3år Brandskyddskontroll 1 gång/6år | Eldstaden finns i ett fritidshus |

Imkanaler i restauranger eller andra storkök

| Frister | Anmärkning |
|---|--|
| Rengöring 3 ggr/år Brandskyddskontroll 1gång/2år | Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov |
| Rengöring 1 ggr/år Brandskyddskontroll 1gång/2år | Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet. |

Övrigt

Kommunens föreskrifter om sotningsfrister kan i tillämpliga fall omfatta

- Undantag från sotningen när ingen eldat mellan två sotningstillfällen,
- Möjligheter att ändra sotningsfristen i enskilda fall av brandskyddsmässiga skäl
- Övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister.