

Kommentarer Länsstyrelsens yttrande

Under vattentjänstplanens samråd fick Länsstyrelsen möjlighet att yttra sig och deras synpunkter kom kommunen tillhanda 2023-10-25. Samrådet var i enighet med lagen om allmänna vattentjänster 6c§:

Utöver det förfarande som följer av bestämmelserna om strategiska miljöbedömningar av planer och program i 6 kap. miljöbalken ska kommunen innan den antar eller ändrar en vattentjänstplan

- 1. på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen, och*
- 2. ställa ut ett förslag till plan för granskning under minst fyra veckor.*

Länsstyrelsen antas ha väsentligt intresse av planen. Då inget område klassades som aktuellt för utbyggnad av VA-nätet eller annan lösning i ett större sammanhang, har inga fastighetsägare bedömts ha väsentligt intresse av planen.

Vidare enligt 6d§:

6 d § *Kommunen ska ta hänsyn till de synpunkter som kommit in under samrådet och granskningen samt redovisa hur de har beaktats.*

Efter yttrandet har justeringar av vattentjänstplanen gjorts. Vissa synpunkter har inte lett till förändring och detta dokument avser beskriva varför vattentjänstplanen som ligger som förslag har sin nuvarande form med hänsyn till Länsstyrelsens synpunkter.

Vattentjänstplanens utformning

Det finns ingen vägledning från någon myndighet, men däremot har branschorganisationen Svenskt Vatten tagit fram M152 "Vägledning vid framtagande av vattentjänstplan – komplettering av VA-plan". Denna har använts för att välja inriktning. Figuren nedan är tagen ur denna vägledning och visar två exempel på hur vattentjänstplanen kan utformas.



Markaryds kommun har valt att gå efter det andra exemplet där vattentjänstplanen blir en del av VA-planen. Det första exemplet innebär att hela VA-planen byter namn till vattentjänstplan. Anledningen

till att det andra exemplet valdes, är att vattentjänstplanen ska samrådas och granskas innan den antas. Bedömningen gjordes att det inte är relevant för merparten av VA-planen.

Länsstyrelsens synpunkter

De synpunkter Länsstyrelsen yttrat är listade nedan

1. Önskemål om beskrivning varför inte VA-planen och vattentjänstplanen är integrerade i en plan.
2. Önskemål om redogörelse för aktivitetsansvar
3. Fråga om markavvattningsföretag mm
4. Önskemål om utförligare beskrivning av slutsatser rörande vattentjänstplanens miljöpåverkan
5. Önskemål om förtydligande av eventuella framtida verksamhetsområden
6. Diverse önskemål om dricksvattenrelaterade planer
7. Kommentar kring bedömningen av Markaryds påverkan av skyfall
8. Frågor kring miljö kvalitetsnormer

Kommunens svar

De justeringar som gjorts med hänsyn till synpunkterna är listade nedan

1. Detta första vattentjänstplanen som utformas baserat på den första VA-planen som nyligen antagits. Som tidigare beskrivits, har en variant valts där vattentjänstplanen inte ersätter hela VA-planen. Vid nästa uppdatering kommer det att utvärderas om vald modell är lämplig eller om förändring görs. Kanske har det hunnit komma andra riktlinjer som gör att förändring krävs.
2. Genomförandeansvaret fördelas löpande inom tekniska förvaltningen efter relevans. Detta har lagts till i texten.
3. Det finns i dagsläget inga kända sådana förekomster.
4. Utförligare beskrivningar rörande miljöpåverkan är tillagda. Bedömningen kvarstår att ingen miljökonsekvensbeskrivning är nödvändig.
5. Sedan samrådet har VA-policyn antagits med en definition av klassning av områden. I och med denna framgår det tydligare vilka planer som finns. I nuläget finns inga planer för berörda områden.
6. Detta har valts att tas med i den sekretessklassade delen av VA-planen. Något som exempelvis hade tagits med i en vattentjänstplan, enligt den modell Markaryd valt, är om planer på nytt vattenskyddsområde funnits, då i regel detta påverkar flertalet fastighetsägare.
7. Den första skyfallsutredningen är utförd med fokus på Lagans nivå. Anledningen till detta är att den kraftigt påverkar möjligheterna att leda bort dagvatten. En mer utförlig skyfallsanalys med exempelvis lågpunktskartering kommer att utföras till nästa uppdatering av vattentjänstplanen.
8. Miljö kvalitetsnormer används vid bedömning av områden. Det är korrekt att detta skulle kunna användas vid prioritering av områden vid utbyggnad av VA-nätet. Då det i dagsläget inte finns något som bedömts behöva utbyggnad, finns inget behov av prioritering.

Hänsyn är härmed tagen till de synpunkter Länsstyrelsen har lämnat.